



認定書

国住指第 809-1 号
平成 22 年 8 月 12 日

中央鋼材株式会社
代表取締役 後藤 信三 様

国土交通大臣 前原 誠司



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行規則第 1 条の 3 第 1 項第一号イ及び同号ロ(1)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
TFBM-10235
2. 認定をした構造方法等の名称
鉄骨製作工場において溶接された鉄骨の溶接部
3. 認定をした構造方法等の内容
下記及び別添の「1. 品質管理体制」による。
 - (1)鉄骨製作工場の名称及び所在地
 - ①名称 中央鋼材株式会社
 - ②所在地 茨城県古河市下大野 1885
 - (2)適用範囲
 - ①鉄骨溶接構造の 400N 及び 490N 級鋼で板厚 40mm 以下の鋼材とする。ただし、通しダイアフラム（開先なし）の板厚は 400N 及び 490N 級鋼で 50mm 以下とし、ベースプレートの板厚、G コラム及び ST コラムのパネル厚肉部の板厚は 40mm を超えることができるが、溶接方法、鋼種及び板厚に応じた適切な予熱を行ったうえで溶接するものとする。
 - ②作業条件は下向及び横向姿勢とし、溶接技能者の資格は、下向姿勢の場合 SA-3F 又は A-3F、横向姿勢の場合 SA-3H 又は A-3H とする。
 - ③溶接材料と入熱、パス間温度の組合せは、別添の「2.入熱・パス間温度」による。

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。